

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ,
મધ્ય ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ,
પાંચમો માળ, સરદાર પટેલ વિદ્યુત ભવન, રેસકોર્સ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૭.

સમક્ષ

કેસ નં. એમ.જી. IV-૨૦૧૪-૧૫

અરજદાર: શ્રી જીવાભાઈ મનોરભાઈ ગોહેલ,
ઠે.મનોરપુરા, મુ.પો.મલીયાતજ, તા.માતર,જી.ખેડા.

રજુઆત કરનાર: અરજદાર: શ્રી જયંતીભાઈ જીવાભાઈ ગોહેલ
શ્રી રમેશભાઈ જીવાભાઈ ગોહેલ(બન્ને જીવાભાઈના પુત્રો)

સામાવાળા: નાયબ ઇજનેરશ્રી,
મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમિટેડ,
વસો પેટા વિભાગીય કચેરી, જી.નડીયાદ.

રજુઆત કરનાર: શ્રી જી.એસ.દેસાઈ, નાયબ ઇજનેર, એમજીવીસીએલ, વસો પેટા વિભાગીય કચેરી

ફરિયાદીની તા ૩૧.૧.૨૦૧૫ ની ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ખસેડવાની અરજ.

ફરિયાદીની ફરીયાદ ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ સમક્ષ તા.૨૦/૩/૧૫ ના રોજ સાંભળવામાં આવી જેમા ફરિયાદી વતી શ્રી જયંતીભાઈ જીવાભાઈ ગોહેલ અને શ્રી રમેશભાઈ જીવાભાઈ ગોહેલ તથા સામાવાળા એમ.જી.વી.સી.એલ. તરફે શ્રી જી.એસ.દેસાઈ, નાયબ ઇજનેર, વસો પેટા વિભાગીય કચેરી ના હાજર રહ્યા બન્ને પક્ષકારોની ટુંકમાં વિગત એવી છે કે:

- (૧) ફરિયાદીના ઘરની નજીક આવેલ કુવા પાસેની ડી.પી. ખસેડવા માટે સામાવાળાની ઓફીસે અરજી કરેલ. સામાવાળાએ ડી.પી ખસેડવા રૂા.૯,૫૨૮/- નો એસ્ટીમેટ આપવામાં આવેલ તે સમયે ફરીયાદી પાસે નાણાની સગવડ ન હોવાથી નાણા ભરપાઈ કરી શકેલ નહીં. ત્યારબાદ ફરીયાદીએ નાણાની સગવડ કરી ફરીથી તા.૧૯/૯/૧૪ ના રોજ અરજ કરેલ. સામાવાળાએ રૂા.૧૦,૬૫૦/- નું એસ્ટીમેટ આપેલ જે ફરીયાદીએ તા.૧૯/૧૧/૧૪ ના રોજ આ રકમ સામાવાળાને ત્યાં ભરી દીધેલ.
- (૨) સામાવાળાએ નાણા ભરવા છતાં ડી.પી. ખસેડેલ નહીં. ફરીયાદીએ સામાવાળાની ઓફીસે રૂબરૂ જવા છતાં નાયબ ઇજનેર ઘેમરભાઈ દેસાઈ તથા જે.એસ.ભગવતી આસીસ્ટન્ટ ટેકનીશીયન નાચે સંતોષકારક જવાબ આપેલ નહીં. ફરીયાદીએ ભલામણ કરતા જણાવેલ કે "તમો જાતે ખાડા કરી થાંભલા ઉભા કરી દેશો., જેથી તમારુ ડી.પી ખસેડવાની કાર્યવાહી કરીશું." જેથી ફરીયાદીએ રોડની ધારમાં કોઈ ખેતર માલીકને ઝઘડો ના થાય તેવી રીતે ખાડા કરી થાંભલા ઉભા કરી દીધેલ છે. તેમ છતાં સામાવાળાએ ડીપી ખસેડવા કોઈ કાર્યવાહી કરેલ નહીં. જેથી તાત્કાલિક ધોરણે ડી.પી ખસેડવા ફરીયાદીએ હાલની અરજ ફોરમ સમક્ષ કરેલ છે.

ફરિયાદી તરફે તેઓના પુત્રો નામે શ્રી જયંતીભાઈ અને રમેશભાઈ હાજર રહી જણાવ્યું કે,પડોશી ખેતરો સાથે ઝઘડો ના થાય તે રીતે તેઓએ જાતે ખેતરની રોડ સાઈડ ઉપર ખાડા ખોદી થાંભલા ઉભા કરી દીધેલ છે. તેમ છતાં સામાવાળા ડી.પી. ખસેડતા નથી. ડી.પી.માંથી તણખા ઝરે છે. ફરીયાદી અને તેમના કુટુંબીજનોના જાનનું જોખમ રહેલ છે.

સામાવાળા તરફે શ્રી જી.એસ.દેસાઈ, નાયબ ઇજનેર, વસો પેટા વિભાગીય કચેરી નાએ હાજર રહી રજુઆત કરેલ છે કે, શ્રી જીવાભાઈ મનોરભાઈ ગોહેલનું ૧૫ એચ.પી.૩ ફેઝનું ખેતી વિષયક વીજજોડાણ તા.૨૩/૧૦/૨૦૦૧ ના રોજ તત્કાલ સ્કીમમાં આપવામાં આવેલ છે જેનો ગ્રાહક નં.૦૬૦૦૭/૦૦૩૪૮/૫ છે. જે તે વખતે ડી.પી.નું સ્થળ ગ્રાહકની સંમતી મુજબ આપવામાં આવેલ. હાલમાં ફરીયાદી જે સ્થળે ડી.પી. ખસેડવા બતાવે છે તે બીજા ની માલિકીની જગ્યામાં છે અને તે માલિક ડીપી નાંખવા બાબતે વાંધા લીધેલ છે. વધુમાં સામાવાળા એ જણાવેલ છે કે, ફરીયાદીએ બતાવેલ સ્થળ સલામતી અને લાઇન જોતા ટેકનીકલી યોગ્ય નથી. બતાવેલ સ્થળ થી ખેતીવાડી/જયોતીગ્રામ એચટી લાઇન ક્રોસ થાય છે તેથી સલામતી ના કારણોસર પણ યોગ્ય નથી. સામાવાળાએ પોતાની રજુઆતના સમર્થનમાં પ્રકાશભાઈ એ.પટેલ ના તા.૧૯/૨/૧૫ તથા ૨૫/૨/૧૫ ના પત્રો રજુ કરેલ છે. ફરીયાદી જે જગ્યાએ ડી.પી. ખસેડવા માંગે છે તે ખેતર બીજાની માલિકી નું છે જેમનું નામ પ્રકાશભાઈ એ.પટેલ છે. તેઓએ તેમના ખેતરમાં ડી.પી. નાંખવા બાબતે વાંધો લીધેલ છે અને જણાવેલ છે કે,તેઓના ખેતરમાં સામાવાળાના કુલ ૧૧ નંગ થાંભલા નાખવામાં આવેલ છે હવે વધુ બે થાંભલામાં આવે તો મને ખેતી કરવામાં તકલીફ થાય. આમ જમીન માલિકનો વાંધો હોઈ ડી.પી. ખસેડી શકાયેલ નથી.

ફોરમના સભ્યો સુનવણી દરમ્યાન હાજર રહ્યા બન્ને પક્ષકારોની રજુઆત સાંભળી તથા રજુ કરેલ દસ્તાવેજો પુરાવા ધ્યાને લીધા. ફરીયાદીએ ડી.પી. ખસેડવા માટે સામાવાળાની એસ્ટીમેટ મુજબની રકમ સામાવાળાને ત્યાં જમા કરાવી દીધેલ છે તથા તેઓએ જાતે ખાડા ખોદી થાંભલા પણ નાંખી દીધેલ છે તેમ છતાં ડી.પી. ખસેડાઈ નથી. સામાવાળા ડી.પી. ખસેડવા ગયા ત્યારે તે જમીનના માલિક શ્રી પ્રકાશભાઈ એ.પટેલ નાએ તેઓના ખેતરમાં ડી.પી. ખસેડવા બાબતે વાંધો લીધેલ છે તેથી ડી.પી. ખસેડાઈ શકાયેલ નથી.

તદઉપરાંત સલામતી અને ટેકનિકલ મુદ્દા (એચ.વી.ડી.એસ. સ્કીમ) મુજબ અલગ હેતુ તથા વિદ્યુત દબાણ ધરાવતી વીજરેષાઓનું કોસીંગ બને તેટલું અટકાવવું જેથી અકસ્માત અને વીજચોરી ચોરી અટકાવી શકાય. તદઅનુસાર એમજીવીસીએલનો નિર્ણય ફોરમને યોગ્ય જણાય છે. ફરીયાદીના જણાવ્યા મુજબ હાલના સ્થળની ડી.પી.માં લીકેજ કરંટ અથવા/અને તણખા થતા હોય તો વિજ સ્થાપનની અર્થિંગ કરી તાત્કાલિક અને ત્યારબાદ સમયાંતરે સમારકામ હાથ પર લઈ પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવો તેમ ઠરાવી નીચે મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

હુકમ

ફરીયાદી શ્રી જીવાભાઈ મનોરભાઈ ગોહેલ , ઠે.મનોરપુરા, મુ.પો.મલીયાતજ, તા.માતર,જી.ખેડાનાને હુકમ કરવામાં આવે છે કે એમજીવીસીએલ નાએ ડી.પી. ના સ્થળ ફેરફાર ન કરવાનો કરેલ નિર્ણય બરાબર છે. સામાવાળા એમજીવીસીએલ નાને હુકમ કરવામાં આવે છે કે ફરીયાદીએ એસ્ટીમેટના ભરેલ રૂ.૧૦,૬૫૦/ફરીયાદીને પરત ચુકવી આપવા.

(એ. જી. શાહ)
ટેકનિકલ મેમ્બર

(હર્ષા એસ. ચૌહાણ)
ઇન્ડીપેન્ડન્ટ મેમ્બર

(પી. જી. પટેલ)
ચેરપરસન

આપને ફોરમના ઉપરોક્ત ઓર્ડરથી અસંતોષ હોય તો આપ સ્ટાફ ઓફિસર, ઇલેક્ટ્રીસીટી ઓમ્બડસમેન્ટની ઓફિસ, ગુજરાત ઇલેક્ટ્રીસીટી રેગ્યુલેશન કમીશન, બેરેક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. જીઇઆરસી નોટીફિકેશન ૨૦૧૫ ના નોટીફિકેશન નં. ૪ ના ચેપ્ટર નં. ૫ ના ક્લોઝ નં. ૧૩ મુજબ. ઓમ્બડસમેન્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી શકો છો.

વિદ્યુત લોકપાલ સમક્ષ રજૂઆત કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ:

- (૧) ફોરમના હુકમની તારીખથી ૩૦ દિવસની અંદર વિદ્યુત લોકપાલને રજૂઆત કરવી આવશ્યક છે.
- (૨) અરજી વિદ્યુત લોકપાલની ઓફિસે મોકલવી તથા તે અરજીની નકલ તમામ સામાવાળા પક્ષકારોને આપવાની રહેશે.
- (૩) ફરીયાદીના નામ / સરનામા સાથે સહીવાળી લેખિત રજૂઆત કરવી.
- (૪) રજૂઆત સોગંદનામા સહિત હોવી જરૂરી છે.

- (પ) ફોરમ સમક્ષ કરેલ અરજી તથા ફોરમે કરેલ હુકમની ખરી નકલ બિડાણ કરવાની રહેશે. અરજી સાથે ખરાઇ (સર્ટીફિકેઇડ) કરેલ દસ્તાવેજો જોડવા જરૂરી છે.
- (ડ) ફોરમના હુકમ મુજબ ફરિયાદીને જો કોઇ રકમ ભરપાઇ કરવાની થતી હોય તો તે રકમના ત્રીજા ભાગની રકમ ભરપાઇ કરી તેના પુરાવા અરજી સાથે બિડવાના રહેશે.
- (ઝ) સદર ફરિયાદ કોઇ પણ સક્ષમ ફોરમ અથવા કોઇ પણ કોર્ટ, ટ્રીબ્યુનલ, આરબીટ્રેટર, કે અન્ય કોઇ ઓથોરીટી સમક્ષ પડતર ન હોવી જોઇએ.
- (ચ) બધી જ રજૂઆતો પ્રથમદર્શીય નુકશાન અને અગવડતાના સંદર્ભમાં પુરતા અને વાજબી કારણોસરની હોવી જોઇએ.
- (લ) રજૂઆત અંગ્રેજી અથવા ગુજરાતી ભાષામાં કરી શકાશે.