

માહિતી પત્રક -૧

જીલ્લાનું નામ : પંચમહાલ

તા. ૧૪.૬.૨૦૧૩ ના રોજ ગોધરા મુકામે યોજવામાં આવેલ લોક દરબારમાં આવેલ ફરિયાદોની વિગત :

અ. નં.	તારીખ	ફરિયાદીનું નામ / સરનામું / પેટા વિભાગની વિગત	સંપર્ક નંબર	ફરિયાદની વિગત	ફરિયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓ ના નામ / નંબર	કંપનીએ સ્થળ પર આપેલ જવાબ	નિકાલ માટે આપેલ સમય મર્યાદા	અંતિમ નિકાલની વિગત
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯
૧	૧૪.૬.૧૩	શ્રી માછી ભીખાભાઈ મથુરભાઈ, મુ. બાકરીઆ (બોરડી), તા. શહેરા, ગોધરા (રૂલ) ડી. / શહેરા સ.ડી.		બીલીયા, રામગડી, બાકરીયા ગામોનું જયોતિગ્રામ વીજ બોડાણ શહેરાથી બંધ કરી કોઠંબા ૧૧ કે.વી. માંથી આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, શહેરા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૨ ૯૭	સંબંધીત નાયબ ઇજનેરને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	હાલ રેણા (મોરવા) પાસે ગોકુલપુરા ગામે ૬૬ કે.વી. સબસ્ટેશનનું આયોજન કરેલ છે. સબ સ્ટેશનનું સીવીલ કામ પૂર્ણ થયેલ છે. માર્ચ-૨૦૧૪ સુધીમાં સબ- સ્ટેશન કાર્યરત થતાં પ્રશ્ન હલ થઈ શકશે.	
૨	૧૪.૬.૧૩	શ્રી માછી ભીખાભાઈ મથુરભાઈ, મુ. બાકરીઆ (બોરડી), તા. શહેરા, જી. પંચમહાલ ગોધરા (રૂલ) ડી. / શહેરા સ.ડી.		શહેરા ૧૧ કે.વી. માંથી મળતી અણિયાદ એજી. ની લાઇનનો વીજ પ્રવાહ નિયમીત ન મળવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, શહેરા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૨ ૯૭	સંબંધીત નાયબ ઇજનેરને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૮, ૧૯, ૨૨, ૨૪ અને ૨૬ જૂન તથા ૧, ૨ જુલાઈના રોજ મરામતની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. ઝાડ કાપવા માટે જંગલ ખાતાની પરવાનગી માટે તા. ૨.૭.૧૩ ના રોજ પત્ર લખેલ છે, પરવાનગી મળ્યેથી બાકીની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ થઈ ગયેલ છે.

3	૧૪.૬.૧૩	શ્રી ઘરઘાક સુલેમાન બોકડા, રક્ષણ રોડ, બેઠક મંદિર પાછળ, ગૃહયા, ગોધરા. ગોધરા (રૂલ) ડી. / સ.ડી.		તા. ૪.૧૨.૧૨ ના રોજ તોડી નાખેલ લાઇનને ઉભી કરી આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, ગોધરા (રૂલ) ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૧૨	આપના સર્વે નંબરમાંથી પસાર થતી વીજ લાઇન તા. ૪.૧૨.૧૨ ના રોજ કોઇ ઘસમોએ તોડી નાખેલ હતી, તે અનુસંધાને પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવેલ તથા તપાસમાં સદર વીજ લાઇન શ્રી ઉમર ફાઝક પટેલનાઓએ તોડી નાખેલ તેમ જાણવા મળેલ. તેથી નુકશાની પેટેની રકમના રૂ. ૨૫૦૦૦/- નું અંદાજપત્ર આપેલ છે, જે આજદિન સુધી ભરપાઇ થયેલ નથી. તેમછતાં અત્રેની કચેરી દ્વારા સદર લાઇન ઉભી કરવા માટે કામગીરી ચાલુ કરાતા આપના તરફથી સદર લાઇન ઉભી કરવા માટે અડચણ ઉભી કરેલ તેથી મૂળ જગ્યાએ જ વીજ લાઇન ઉભી કરવાની સંમતિ આપના તરફથી મળ્યેથી તાત્કાલીક કામ કરી આપવામાં આવશે.	સંમતિ મળ્યેથી ત્રણ દિવસ	તા. ૨૫.૮.૧૩ સુધી સંમતિ મળેલ નથી.
---	---------	---	--	---	-------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------------

૪	૧૪.૬.૧૩	શ્રી મનોજ એમ.શાહ, મનોજ પ્લાસ્ટીક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ગોધરા ગોધરા (સીટી) ડી. / ગોધરા (પૂર્વ) સ.ડી.		લાંબા સમયથી પડતર રકમ રૂ. ૨૬૦૯૯.૪૪ જમા આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, ગોધરા (પૂર્વ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૪ ૧૮	સદર રકમ વર્તુળ કચેરીની મંજુરી મળ્યેથી તાત્કાલીક જમા આપવામાં આવશે.	કોર્પોરેટ કચેરી દ્વારા મંજુરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થઇ ગયેલ છે.
૫	૧૪.૬.૧૩	શ્રી રમણભાઈ પટેલ, બેટર પેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ગોધરા ગોધરા (સીટી) ડી. / ગોધરા (પૂર્વ) સ.ડી.		લાંબા સમયથી પડતર રકમ રૂ. ૮૫૬૫.૯૪ જમા આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, ગોધરા (પૂર્વ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૪ ૧૮	સદર રકમ વર્તુળ કચેરીની મંજુરી મળ્યેથી તાત્કાલીક જમા આપવામાં આવશે.	કોર્પોરેટ કચેરી દ્વારા મંજુરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થઇ ગયેલ છે.
૬	૧૪.૬.૧૩	શ્રી મણીલાલ ભુરાભાઈ પટેલ, તાલુકા પંચાયત, લુણાવાડા કાર્યપાલક ઇજનેર, લુણાવાડા		મામલતદાર કચેરીએ તમામમાં ખાસ લાઇટની સુવિધા આપવા બાબત.	કાર્યપાલક ઇજનેર, લુણાવાડા ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૫૯	ઉર્જા વિભાગના છેલ્લા જાહેરનામા મુજબ આપના વિસ્તારમાં સ્ટેગર રજા મંગળવારના રોજ જાહેર કરેલ છે. સામાન્ય સંબોગોમાં કોઇપણ સમારકામની કામગીરી મંગળવારે કરવાની હોવાથી અગાઉથી જાણ કર્યા બાદ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવે છે. વધુમાં જણાવવાનું કે, દર મંગળવારે વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવતો નથી.		નિકાલ થઇ ગયેલ છે.

૭	૧૪.૬.૧૩	શ્રી મણીલાલ ભુરાભાઈ પટેલ, તાલુકા પંચાયત, લુણાવાડા, કા. ઇ. લુણાવાડા ડી. / ના.ઈ., લુણાવાડા -૧ સ.ડી.		ગામડાઓના થાંભલા સીધા કરવા અને તાર ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, લુણાવાડા -૧ સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૧૩૮ ૭૦	અરજદારશ્રીને સદર કામગીરીની જરૂરિયાત હોય તેવા ચોકક્કસ સ્થળની યાદી મોકલવા જણાવવામાં આવેલ છે, જે મળ્યેથી કામગીરી કરી આપવામાં આવશે તેમ છતાં, દરેક સબ ડીવીઝનના નાયબ ઇજનેરશ્રીઓને મોજણી કરી જરૂર હોય ત્યાં તાત્કાલીક કામગીરી કરવા માટે જણાવવામાં આવેલ છે.	લુણાવાડા પેટા વિભાગીય કચેરી - ૧ દ્વારા ગ્રાહકો તરફથી મળેલ અરજીઓના અનુસંધાને થાંભલા સીધા કરી વાયર ખેંચેલ છે. (માળીયા - પટેલ ફળીયુ, તણસીયા- ખાંટ ફળીયુ, કાકચીયા - ગજનપુર ફળીયુ, પરમપુર - બારીયાફળીયુ)	નિકાલ થયેલ છે.
૮	૧૪.૬.૧૩	શ્રી મણીલાલ ભુરાભાઈ પટેલ, તાલુકા પંચાયત, લુણાવાડા, નાની પલ્લી કા. ઇ. લુણાવાડા ડી. / ના.ઈ., લુણાવાડા -૧ સ.ડી.		લો વોલ્ટેજના કારણે પુરતા વીજભારનું નવું ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, લુણાવાડા -૧ સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૧૩૮ ૭૦	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂરી કામગીરી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચનાઆપેલ છે.	તા. ૫.૧૨.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૯	૧૪.૬.૧૩	શ્રી મણીલાલ ભુરાભાઈ પટેલ, તાલુકા પંચાયત, લુણાવાડા, સેમરાના મુવાડા કા. ઇ. લુણાવાડા ડી. / ના.ઈ., લુણાવાડા -૧ સ.ડી.		લો વોલ્ટેજના કારણે પુરતા વીજભારનું નવું ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, લુણાવાડા -૧ સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૧૩૮ ૭૦	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂરી કામગીરી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચનાઆપેલ છે.	તા. ૨૮.૧૧.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૦	૧૪.૬.૧૩	શ્રી મણીલાલ ભુરાભાઈ પટેલ, તાલુકા પંચાયત,		લો વોલ્ટેજના કારણે પુરતા વીજભારનું નવું ટ્રાન્સફોર્મર	નાયબ ઇજનેર, લુણાવાડા -૧	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂરી કામગીરી કરવા નાયબ	તા. ૧૦.૭.૧૩ ના રોજ ૨૫ કે.વી.એ. નું ટ્રાન્સફોર્મર મુકી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

		લુણાવાડા, પરમપુર કા. ઇ. લુણાવાડા ડી. / ના.ઇ., લુણાવાડા -૧ સ.ડી.		નાખવા બાબત.	સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૧૩૮ ૭૦	ઇજનેરને સૂચનાઆપેલ છે.		
૧૧	૧૪.૬.૧૩	શ્રી મણીલાલ ભુરાભાઇ પટેલ, તાલુકા પંચાયત, લુણાવાડા, નાના વડદલા કા. ઇ. લુણાવાડા ડી. / ના.ઇ., લુણાવાડા -૧ સ.ડી.		લો વોલ્ટેજના કારણે પુરતા વીજભારનું નવું ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, લુણાવાડા -૧ સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૧૩૮ ૭૦	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂરી કામગીરી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચનાઆપેલ છે.	તા. ૧૭.૧૨.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૨	૧૪.૬.૧૩	લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી, ૬૪૭, જીઆઇડીસી, હાલોલ, જી. પંચમહાલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, કાલોલ સ.ડી.		હાલોલ જીઆઇડીસી તથા મુખ્ય માર્ગ પરના વીજતારને યોગ્ય ઉંચાઈ પર કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, કાલોલ સ.ડી. / ૯૯૫૨૫૦૮૧ ૨૫	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂરી કામગીરી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચનાઆપેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, કાલોલ દ્વારા અરજદારના પ્રતિનિધિશ્રી ઉસ્માનભાઈ સાથે સંયુક્ત સ્થળતપાસ તા. ૧.૭.૧૩ ના રોજ કરેલ છે તથા જમીનથી વીજ લાઇનના સહુથી નીચેના કન્ડક્ટરનું અંતર માપતા ઇન્ડીયન ઇલે. એક્ટ ના ધારાધોરણ મુજબ બરાબર છે. તેમજ તાં લાઇન વધુ ઉંચી કરવા માટે ચોકકસ સ્થળ સાથેની અરજી કર્યેથી સ્થળમોજણી કરી અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ થયેથી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વધુમાં ત્યાંથી પસાર થતી ૬૬ કે.વી. વીજ લાઇન માટે તેઓને જેટકો (ટ્રાન્સમીશન કંપની) નો સંપર્ક કરવા જણાવેલ છે. ગ્રાહકને કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ દ્વારા પત્રથી જાણ કરેલ છે. જેનો પ્રત્યુત્તર આવેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૩	૧૪.૬.૧૩	નિતાંત એન્જીનીયરીંગ સર્વિસ, ૯, જગદંબા સોસાયટી, કોર્ટ સામે, મુ.પો.તા. હાલોલ, જી. પંચમહાલ હાલોલ ડી. / હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		નિતાંત એન્જીનીયરીંગ સર્વિસ ૨૦૩ / ૪, જવાહર, ગોધરા રોડ, હાલોલ જી. પંચમહાલના ગ્રાહક નં. ૦૭૪૦૩ / ૫૦૪૪૬ / ૧ તથા ૦૭૪૦૩ / ૫૦૪૪૭ / ૦, હાલોલ ટાઉનનું ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ ચાલુ કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (ટાઉન) / ૯૯૫૨૫૦૮૧ ૬૬	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	દરખાસ્ત તા. ૮.૭.૧૩ ના રોજ કોર્પોરેટ કચેરી ખાતે મોકલાવેલ છે.	ગ્રાહક પાસેથી જુના વીજબીલના નાણાં લેણા હોવાથી મંજુરી આપેલ નથી. - નિકાલ થયેલ છે.

૧૪	૧૪.૬.૧૩	શ્રીમતિ ક્રમળાબેન વાડીલાલ પંચાલ, ૨૦, સારસ્વત સોસાયટી, ગોધરા રોડ, મુ.પો.તા.કાલોલ જી. પંચમહાલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, કાલોલ સ.ડી.		કાલોલના રે.સ. ૨૦૯ પૈકી ૧ માં રહેઠાણ માટેનું વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, કાલોલ સ.ડી. / ૯૯૫૨૫૦૮૧ ૨૫	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	અરજદારે તા. ૧૦.૧૦.૧૨ ના રોજ ખેતીની જમીનમાં ઘર વપરાશ માટે વીજ જોડાણની અરજી કરેલ. પરંતુ, શ્રી રમેશભાઈ અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વાંધા અરજી સાથે રજુ કરાયેલ હકક પત્રક-૬ માં એન્ટ્રી નં. ૧૪૫૩૮ તા. ૨૪.૭.૧૨ મુજબ સદર મિલ્કત માટે નાયબ કલેક્ટરશ્રી, ગોધરાપ્રાંત માં દાવા નં. ૪૫ / ૨૦૧૧ થી વિવાદ ચાલુ હોઈ, સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી મળ્યે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર બાબતનો જમીન અંગેના વિવાદનો નિકાલ નાયબ કલેક્ટરશ્રી ,ગોધરા ખાતે પડતર હોઈ વધુ કાર્યવાહી થઈ શકે નહિ.
----	---------	---	--	--	--	---	--	--

૧૫	૧૪.૬.૧૩	શ્રી કર્મચોગી એન્જીનીયરીંગ, એસોસીએશન ઓફ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, કાલોલ સ.ડી.		જીઆઇડીસી કાલોલના શેડ નં. ૧૪૫ થી ઇનોક્ષ ઇન્ડીયા લી. સુધીના વીજ તારોની ઉંચાઈ વધારવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, કાલોલ સ.ડી. / ૯૯૫૨૫૦૮૧૨૫	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, કાલોલ દ્વારા અરજદારના પ્રતિનિધિશ્રી ઉસ્માનભાઈ સાથે સંયુક્ત સ્થળતપાસ તા. ૧.૭.૧૩ ના રોજ કરેલ છે તથા જમીનથી વીજ લાઇનના સહુથી નીચેના કન્ડક્ટરનું અંતર માપતા ઇન્ડીયન ઇલે. એક્ટ ના ધારાધોરણ મુજબ બરાબર છે. તેમજ લાઇન વધુ ઉંચી કરવા માટે ચોક્કસ સ્થળ સાથેની અરજી કર્યેથી સ્થળમોજણી કરી અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ થયેથી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વધુમાં ત્યાંથી પસાર થતી ૬૬ કે.વી. વીજ લાઇન માટે તેઓને જેટકો (ટ્રાન્સમીશન કંપની) નો સંપર્ક કરવા જણાવેલ છે. ગ્રાહકને કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ દ્વારા પત્રથી જાણ કરેલ છે. જેનો પ્રત્યુત્તર આવેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
----	---------	---	--	---	--------------------------------------	--	---	----------------

૧૬	૧૪.૬.૧૩	એસોસીશન ઓફ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જુઆઇડીસી, કાલોલ (પંચમહાલ) ૩૮૯૩૩૦ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, કાલોલ સ.ડી.		અમારો પત્ર તા. ૪.૯.૨૦૦૬ - એમજીવીસીએલ કાલોલનો ઇન્વર્ડ ક્ર. ૬૪૪ મુજબ કામ ન થવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, કાલોલ સ.ડી. / ૯૯૫૨૫૦૮૧ ૨૫	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, કાલોલ દ્વારા અરજદારના પ્રતિનિધિશ્રી ઉસ્માનભાઈ સાથે સંયુક્ત સ્થળતપાસ તા. ૧.૭.૧૩ ના રોજ કરેલ છે તથા જમીનથી વીજ લાઇનના સહુથી નીચેના કન્ડક્ટરનું અંતર માપતા ઇન્ડીયન ઇલે. એક્ટ ના ધારાધોરણ મુજબ બરાબર છે. તેમણતાં લાઇન વધુ ઊંચી કરવા માટે ચોક્કસ સ્થળ સાથેની અરજી કર્યેથી સ્થળમોજણી કરી અંદાજપત્રના નાણાં ભરપાઈ થયેથી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વધુમાં ત્યાંથી પસાર થતી ૬૬ કે.વી. વીજ લાઇન માટે તેઓને જેટકો (ટ્રાન્સમીશન કંપની) નો સંપર્ક કરવા જણાવેલ છે. ગ્રાહકને કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ દ્વારા પત્રથી જાણ કરેલ છે. જેનો પ્રત્યુત્તર આવેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
----	---------	--	--	---	--	---	--	-------------------

૧૭	૧૪.૬.૧૩	શ્રી જયદ્રથસિંહજી સી. પરમાર, ૧૧૮, કાલોલ, મુ.પો. કણજરી, દરબારગઢ, તા. હાલોલ, જી. પંચમહાલ હાલોલ ડી. / હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		ગોલા ગામડી વિસ્તારના ખેતીવિષયક વીજ જોડાણો ૧૧ કે.વી. જરોદના બદલે બીજી નજીકની લાઇનમાં જોડવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (ટાઉન) / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	હાલોલ તાલુકાના કંજરી ગામનું ગોલાગામડી વિસ્તારના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ૧૧ કે.વી. જરોદ ફીડર સાથે છેવાડે જોડાયેલ છે જે ફીડર ૬૬ કે.વી. જરોદ સબ-સ્ટેશનમાંથી નીકળે છે અને તેની લંબાઈ ૬૦ કિ.મી. જેટલી હોવાથી તેમજ હાલમાં નજીકના ફીડરની શક્યતા તપાસી યોગ્ય કરવામાં આવશે.	સ્થળ પર મોજણી કરતાં ૬૬ કે.વી. જરોદના બદલે બીજા કોઈ સબ-સ્ટેશનમાંથી પણ ફીડરની લંબાઈ વધી જતી હોવાથી તાંત્રિક રીતે કોઈપણ ફરક પડતો નથી. જેથી ૧૧ કે.વી. જરોદ ફીડરને ફેરવવાની કોઈ જરૂર નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૮	૧૪.૬.૧૩	પ્રમુખશ્રી, મદાર તાલુકા પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		મદાર ગામે સબ સ્ટેશન ચાલુ કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	હાલમાં સબ સ્ટેશનની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. પરંતુ, જેટકો (પ્રવહન ક્વું.) દ્વારા ૬૬ કે.વી. વીજ રેષા નાખવા માટેની કામગીરી માટે જેટકો દ્વારા ટેન્ડરની પ્રક્રિયા પ્રગતિમાં છે.	જેટકો દ્વારા કામ પૂર્ણ થયેથી	નિકાલ થયેલ છે.

૧૯	૧૪.૬.૧૩	પ્રમુખશ્રી, બાસ્કા તાલુકા પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		બાસ્કાથી રામેશરા, રવાલીયા, ગડીત, સોનાવીટી વિસ્તારમાં વધુ સમય લાઇટ બંધ રહેવાથી મેઇન્ટેનન્સ કરવાની જરૂરિયાત છે, જેથી લાઇટ મળી રહે.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૧૮.૬.૧૩ અને ૨૫.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામ કરેલ છે. તથા બાકી રહેલ સમારકામ તા. ૩૧.૭.૧૩ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. વધુમાં મદાર સબ-સ્ટેશન કાર્યરત થયેથી ફીડર વિભાજન કર્યા બાદ પ્રશ્ન સંપર્ષ હલ થઇ જશે. તા. ૩૧.૭.૧૩ સુધીમાં	મદાર સબ- સ્ટેશન કાર્યરત થતાં અંદાજે એક વર્ષ જેટલો સમય થાય તેમ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નનો કાયમી નિકાલ થશે.
૨૦	૧૪.૬.૧૩	પ્રમુખશ્રી, બાસ્કા તાલુકા પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		બાસ્કા, ગોપીપુરા, ઉજેતી, વાવ, રામેશરા, ગજાપુરા, બળિયાદેવ ગામના એગ્રીકલ્ચર લાઇનની ઘણા સમયથી ફોલ્ટમાં છે. તો વીજ કનેક્શન પ્રવાહ ચાલુ થાય તે કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૪.૬.૧૩ અને ૨૮.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામ કરેલ છે. તથા બાકી રહેલ સમારકામ તા. ૩૧.૭.૧૩ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. વધુમાં મદાર સબ-સ્ટેશન કાર્યરત થયેથી ફીડર વિભાજન કર્યા બાદ પ્રશ્ન સંપર્ષ હલ થઇ જશે. તા. ૩૧.૭.૧૩ સુધીમાં	મદાર સબ- સ્ટેશન કાર્યરત થતાં અંદાજે એક વર્ષ જેટલો સમય થાય તેમ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નનો કાયમી નિકાલ થશે.

૨૧	૧૪.૬.૧૩	પ્રમુખશ્રી, ખાસ્કા તાલુકા પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		હાલોલ તાલુકાના બીપીએલ લાભાર્થીઓના મીટર લગાવવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	હાલમાં વરસડાની આશરે ૭૫ અરજી નોંધણી થયેલ છે, જેનું મોજણી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	અ કક્ષાના ૧૧ (અગ્યાર) તથા બ કક્ષાના ૫ (પાંચ) વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. આ સિવાય કોઈપણ અરજીની નોંધણી થયેલ નથી. દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે અરજી મળ્યેથી બીજા વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે.	નિકાલ થયેલ છે.
૨૨	૧૪.૬.૧૩	પ્રમુખશ્રી, વરસડા તાલુકા પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		વરસડાની આબુબાબુ વીજ પ્રવાહની અગવડ વધારે પ્રમાણમાં હોવાથી તે વિસ્તારની બાબુ નવીન પાવર સ્ટેશન આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	સદર વિસ્તારમાં હાલમાં કોઈ નવા સબ-સ્ટેશનનું આયોજન નથી. તેમજતાં, જેટકો વિભાગને લોડની શક્યતા વિચારીને દરખાસ્ત કરવામાં આવશે.	હાલમાં જરૂરી સમારકામ કરેલ છે તથા વીજ પુરવઠો પુરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. સરપંચશ્રી તરફથી સંતોષ વ્યક્ત કરતો પત્ર મળેલ છે. હાલમાં કોઈ ફરિયાદ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૨૩	૧૪.૬.૧૩	પ્રમુખશ્રી, વરસડા તાલુકા પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		હાલોલ તાલુકામાં બુની લાઇનો નાખેલ છે, તેના વાયરો ખેંચી મેઇન્ટેનન્સ કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૩.૭.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૨૪	૧૪.૬.૧૩	સદસ્યશ્રી, વડાતલાવ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		મેઘવાળ કાળા ગંગાના ઘર પાસેની લાઇન બદલવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૩.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૨૫	૧૪.૬.૧૩	સદસ્યશ્રી, વડાતલાવ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		મેઘન રોડ પરનો કેબલ નીચો છે તે પોલ નાખી બદલવા બાબત	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૩.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૨૬	૧૪.૬.૧૩	સદસ્યશ્રી, વડાતલાવ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		ગંગા તલાવડી ટ્રાન્સફોર્મરઉભી કરેલ છે તેની જગ્યા બદલવા બાબત	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૩.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૨૭	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, રાયણવાડીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		રાયણવાડીયા બારીયા ફળીયામાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મરનાખવા બાબત	નાયબ ઇજનેર, બંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સ્થળ મોજણી કરી જરૂરિયાત મુજબ લોડનું વિભાજન અને નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ દૂર કરવામાં આવશે.	તા. ૧૦.૭.૧૩ ના રોજ ૬૩ કે.વી.એ. નું નવું ટ્રાન્સફોર્મર મુકી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૨૮	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, કાટડીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		ગંગા તલાવડી કાળા ગંગાના ઘર ઉપરથી લાઘન હટાવી અન્ય સ્થળે કરવી.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૩.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ થયેલ છે.
૨૯	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, કાટડીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		ગંગા તલાવડી ગામે વિદ્યુત પ્રવાહ ઓછો છે, જે રેગ્યુલર કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૩.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૩૦	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, કાટડીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		જરૂરી સ્થળે નવીન પોલ ઉભા કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

3૧	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, કાટડીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		રસુલપુર ગામે રાઠવા ફળિયામાં પોલ તુટી થયેલ તે નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૦.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૩૨	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, બાસ્કા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		આનંદપુરા દિવાબત્તી લાઇનના કેબલ નવીન નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૩૩	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, બાસ્કા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		રહેમતપાર્ક તથા ખોડીયારનગરમાં નવીન દિવાબત્તીની લાઇન લંબાવવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૩૪	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ખાસ્કા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		કોટમૈડા ગામે સ્ટ્રીટલાઇટના લાઇન ના કેબલ લંબાવવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૩૫	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, વરસડા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		વરસડા ગામે વીજના વાયરો ટીલા થયેલ છે, તે ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૩.૭.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૩૬	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, વરસડા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		ગુપડપટ્ટીના લોકોને મીટર બાકી છે, તે મીટર મુકી આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	અ કક્ષાના ૧૧ (અગ્યાર) તથા બ કક્ષાના ૫ (પાંચ) વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. આ સિવાય કોઇપણ અરજીની નોંધણી થયેલ નથી. દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે અરજી મળ્યેથી બીજા વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે.	નિકાલ થયેલ છે.

36	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મુલધરી ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		મંગળ ફળીયામાં ટ્રાન્સફોર્મરબદલવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	સ્થળ તપાસ કરતાં ટ્રાન્સફોર્મર ચાલુ હાલતમાં માલુમ પડેલ છે. તથા વીજ પુરવઠાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
37	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મુલધરી ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		નનુભયજીના ફળીયામાં લાઇટ નથી, તે આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંબ્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૩૯	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મુલધરી ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ સ.ડી.		રાઠવાકેસલાભાઈ ના ફળીયામાં લાઇટ આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૪૦	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મુલધરી ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ સ.ડી.		લાઇટના તારો ટોટલ ઢીલા છે, તે ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૩.૭.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૪૧	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ઉજેતી ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		ઉજેતી ગામે લાઇટ વધારે પડતું બંધ થઈ જાય છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૧૮.૬.૧૩ અને ૨૫.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામ કરેલ છે. તથા બાકી રહેલ સમારકામ તા. ૩૧.૭.૧૩ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. વધુમાં મદાર સબ-સ્ટેશન કાર્યરત થયેથી ફીડર વિભાજન કર્યા બાદ પ્રશ્ન સંપર્ક હલ થઈ જશે.	મદાર સબ- સ્ટેશન કાર્યરત થતાં અંદાજે એક વર્ષ જેટલો સમય થાય તેમ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નનો કાયમી નિકાલ થશે.
૪૨	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ઉજેતી ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		ખેતીવાડીના કનેક્શન વહેલા આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	સદર બાબત નીતિ વિષયક હોઈ, કંપનીના નિયમાનુસાર લક્ષ્યાંક મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.		નિકાલ કરેલ છે.

૪૩	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ઉજેતી ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		આલનશી ફળીયામાં નવા મીટર બેસાડવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ કરેલ છે.
૪૪	૧૪.૬.૧૩	કારોબારી અધ્યક્ષશ્રી, ગંભીરપુરા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		જયોતિગ્રામ યોજનાની વીજ લાઇનના વાયર ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	નાયબ ઘજનેરને જરૂરી કામગીરી કરવા સૂચના આપેલ છે.	તા. ૮.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ કરેલ છે.

૪૫	૧૪.૬.૧૩	કારોબારી અધ્યક્ષશ્રી, ગંભીરપુરા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ખેતીવાડી કનેક્શન વહેલા આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સદર બાબત નીતિ વિષયક હોઇ, કંપનીના નિયમાનુસાર લક્ષ્યાંક મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.		નિકાલ કરેલ છે.
૪૬	૧૪.૬.૧૩	કારોબારી અધ્યક્ષશ્રી, નવાગામ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		કાકરાડુંગરી ગામે વીજપોલ નાખવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંપ્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ કરેલ છે.

૪૭	૧૪.૬.૧૩	કારોબારી અધ્યક્ષશ્રી, નવાગામ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		હડમતીયા, ઘોળીકુદ ગામે વીજપોલ નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ કરેલ છે.
૪૮	૧૪.૬.૧૩	કારોબારી અધ્યક્ષશ્રી, નાથકુવા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		નવીન મીટર નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ. ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ કરેલ છે.

૪૯	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		લાઇટબીલના ડીવીઝન બદલાઇ જતાં એક જ ડીવીઝન કરી આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	સદર બાબતે તપાસ કરતાં ગ્રાહકશ્રી રતનભાઈ બાબુભાઈ પરમારનું વીજબીલ જી.આઇ.ડી.સી. કચેરીમાં બનતું જણાયેલ તે બદલી ટાઉન સબડીવીઝનમાં તબદીલ કરેલ છે.	નિકાલ કરેલ છે.
૫૦	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		મઘાસર ફીડરમાં વારંવાર લાઇટ બંધ થઇ જાય છે, તે બાબત	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરનેસૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨.૭.૧૩ તથા તા. ૧૬.૭.૧૩ ના રોજ વીજરેખાનું સમારકામ કરેલ છે.	નિકાલ કરેલ છે.

૫૧	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		વાઘવાણી અને પ્રતાપપુરાની અલગ લાઘન આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	સ્થળ મોજણી કરી જરૂરિયાત મુજબ લોડનું વિભાજન અને નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ દૂર કરવામાં આવશે.	તા. ૩.૯.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૫૨	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		એક જ ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી ત્રણ ફળીયાને કનેક્શન આપેલ છે, તે અલગ કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	સ્થળ મોજણી કરી જરૂરિયાત મુજબ લોડનું વિભાજન અને નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ દૂર કરવામાં આવશે.	તા. ૩.૯.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૫૩	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		પ્રતાપપુરા અને વાઘવાણી બંને ગામના ટ્રાન્સફોર્મર એક હોવાથી બુદા કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	સ્થળ મોજણી કરી જરૂરિયાત મુજબ લોડનું વિભાજન અને નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ દૂર કરવામાં આવશે.	તા. ૩.૯.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૫૪	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		દરેક ટ્રાન્સફોર્મરની જગ્યા બદલવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	જરૂરી લોડની વહેંચણી કરી, જરૂર પડયે નવા ટ્રાન્સફોર્મરની દરખાસ્ત મુકવા સંબંધીત નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપેલ છે.	સ્થળ ચકાસણી કરતાં ટ્રાન્સફોર્મરની જગ્યા બરાબર છે અને સલામતિની દૃષ્ટિએ ખસેડવાની કોઈ જરૂર નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૫૫	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		નારાયણનગરમાં રીન્કી વિસ્તારમાં થાંભલા લાઇનમાં લગાવવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૧.૭.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૫૬	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		ગણેશનગરમાં નવીન થાંભલો નાખેલ છે, પરંતુ લાઇન ખેંચેલ નથી. તે બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૧.૭.૧૩ ના રોજ સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૫૭	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		રીન્કી પાણીની ટાંકી પાસે જતી વીજ લાઇન શીફ્ટીંગ કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂરી અંદાજપત્ર આપ્યા બાદ નાણાં ભરપાઇ થયેથી કામગીરી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપેલ છે.	તા. ૩.૯.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૫૮	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		પ્રતાપપુરા ગામમાં વીજ લાઇનના વાયરો ખેંચવા તથા પોલ સરખા કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	અગાઉથી એબી કેબલ નાખેલ છે. છતાં તા. ૩.૭.૧૩ ના રોજ જરૂરી સમારકામ કરી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૫૯	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		પ્રતાપપુરા ગામમાં જુની વીજ લાઇનનું કોઇ મેઇન્ટેનન્સ થતું નથી, તે કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	અગાઉથી એબી કેબલ નાખેલ છે. છતાં તા. ૩.૭.૧૩ ના રોજ જરૂરી સમારકામ કરી કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૬૦	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		બીપીએલ લાભાર્થીઓના મીટર લગાવવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં હેતુ સાથેની વિગત ભરી સાધનીક દસ્તાવેજી પુરાવા સહીત સંલગ્ન પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધણી કરાવ્યા બાદ નવીન વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૬૧	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પ્રતાપપુરા ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		પ્રતાપપુરા અને વાઘવાણી જ્યોતિ ફળીયામાં નવીન થાંભલા નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૬૨	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મસવાડ ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		મસવાડ ગામે જે પોલ રસ્તા પર આવેલ છે, તે સાઇડ પર કરી આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	સ્થળ ચકાસણી કરતાં નિયમાનુસાર લાઇબ બરાબર છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૬૩	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મસવાડ ગ્રામ પંચાયત, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		મસવાડ પંચાયતમાં અન્ય નવીન થાંભલા મુકી આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંપ્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૬૪	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, પાલનપુર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		પાલનપુરના છુટાછવાયા ઘરોમાં વીજ મોટર કનેક્શન આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં હેતુ સાથેની વિગત ભરી સાધનીક દસ્તાવેજી પુરાવા સહીત સંલગ્ન પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધણી કરાવ્યા બાદ નવીન વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૬૫	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ટીંબી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		ટીંબી ગામે ટ્રાન્સફોર્મરપાસે અર્થોગ કરવાની જરૂર છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૬.૬.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૬૬	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, વીટોજ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		વીટોજ ફળીયામાં નાયક પર્વતભાઈના ઘર પાસે પોલની જરૂરિયાત છે	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૬૭	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, વીટોજ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		હનુમાનફળીયામાં ખોડીયારમાતાના મંદિર પાસે વીજપોલની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૬૮	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ઘનસર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		ઘનસર પંચાયત ફળીયામાં વીજ પોલ નાખવા જરૂરી છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૬૯	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ઘનસર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		ઘનસર મુવાડી ફળીયામાં બે થાંભલા નાખવાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૭૦	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ઘનસર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		ઘનસર ફળીયામાં મંગળભાઈના ઘર પાસેથી ત્રણ થાંભલાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૭૧	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, મોટાહાંડીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		બારીયા પર્વતના ઘરથી ખેતર સુધી બે થાંભલાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૭૨	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, મોટાહાંડીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		નાના હાંડીયા ગામે બારીયા અશોકભાઈના ઘરથી બે થાંભલાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૭૩		તલાટીશ્રી, મદાર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		મેડી ફળીયામાં પરમાર રતનસિંહના ઘર પાસે વીજપોલની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૭૪	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, મદાર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		મેડી ગામના પાછળના ફળીયામાં પણ લાઇટની સુવિધા આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં હેતુ સાથેની વિગત ભરી સાધનીક દસ્તાવેજી પુરાવા સહીત સંલગ્ન પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધણી કરાવ્યા બાદ નવીન વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૭૫	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, સોનીપુર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		વીરપુરા ફળીયામાં લાઇનના વોલ્ટેજ ઓછા પડવા બાબ.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	જરૂરી સમારકામ પૂર્ણ કરેલ છે. સરપંચશ્રીની રૂબરૂમાં વોલ્ટેજ માપતાં પુરતા ૨૩૦ વોલ્ટ મળે છે.	નિકાલ કરેલ છે.
૭૬	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, સોનીપુર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		વીરપુર ફળીયામાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	સ્થળ મોજણી કરી જરૂરિયાત મુજબ લોડનું વિભાજન અને નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ દૂર કરવામાં આવશે.	જરૂરી સમારકામ પૂર્ણ કરેલ છે. સરપંચશ્રીની રૂબરૂમાં વોલ્ટેજ માપતાં પુરતા ૨૩૦ વોલ્ટ મળે છે. જેથી નવા ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂર નથી. સરપંચશ્રી તરફથી લેખીતમાં સંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવેલ છે. (ફક્ત ૧૦ વીજ જોડાણ છે)	નિકાલ કરેલ છે.

૭૭	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કુબરપુરા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		નવીન ટ્રાન્સફોર્મર નાંખવા છતાં કનેક્શન આપેલ નથી તે બાબત	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં હેતુ સાથેની વિગત ભરી સાધનીક દસ્તાવેજી પુરાવા સહીત સંલગ્ન પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધણી કરાવ્યા બાદ નવીન વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૭૮	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કુબેરપુરા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		ભાથીજીમંદિર પાસે થાંભલો તૂટેલ છે તે બદલી નવીન પોલ નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૭૯	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કોપરેજ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		કોપરેજ ગામમાં ચોવીસ કલાક વીજ પ્રવાહ જળવાઇ રહે તેમ કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૪.૬.૧૩ અને ૨૮.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામ કરેલ છે. તથા બાકી રહેલ સમારકામ તા. ૩૧.૭.૧૩ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. વધુમાં મદાર સબ-સ્ટેશન કાર્યરત થયેથી ફીડર વિભાજન કર્યા બાદ પ્રશ્ન સંપર્ક હલ થઇ જશે.	મદાર સબ- સ્ટેશન કાર્યરત થતાં અંદાજે એક વર્ષ જેટલો સમય થાય તેમ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નનો કાયમી નિકાલ થશે.
૮૦	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ઝાંખરીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		નવા ઝાંખરીયા રાઠવા ફળીયામાં નવીન ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	જરૂરી સમારકામ કરવામાં આવેલ છે તથા હાલમાં પુરતા પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ મળે છે. સરપંચશ્રી તરફથી સંતોષ વ્યક્ત કરતું લખાણ મળેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૮૧	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ઝાંખરીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		બુના ઝાંખરીયા રાઠવા ફળીયાના હયાત લાઇન ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૬.૬.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ થયેલ છે.

૮૨	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ઝાંખરીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		બુના ઝાંખરીયા રાઠવા નાના ઘર પાસે પોલ ઉભા કરેલ છે તેની લાઇન નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૮૩	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ઢીંકવા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ઢીંકવા હાઇસ્કૂલ પાછળથી ખેતર સુધી વીજ ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૮૪	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ટીંકવા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		નવા ટીંકવા જુના ટીંકવા ચાર ટ્રાન્સફોર્મરમાં ફ્યૂઝ નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૪.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ થયેલ છે.
૮૫	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ટીંકવા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		નવા ટીંકવા લાઇન પરથી ગ્રાડ કર્ટીંગ કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	મોજણી કાર્ય કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૪.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ થયેલ છે.
૮૬	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ટીંકવા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		જુના ટીંકવા પ્રાથમિક શાળા પાસે ટ્રાન્સફોર્મર બદલવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂર જણાયે ટ્રાન્સફોર્મરનું સ્થળ બદલી આપવામાં આવશે.	ટ્રાન્સફોર્મર સ્કૂલથી આશરે ૧૦૦ મીટર દુર છે તથા ખસેડવાની જરૂર નથી. સરપંચશ્રી તરફથી સદર બાબતનું લખાણ મળેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૮૭	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, નાનીઉભરવાન, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		નાયક ફળીયા જયોતિગ્રામ હેઠળ વીજળીકરણ આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં હેતુ સાથેની વિગત ભરી સાધનીક દસ્તાવેજી પુરાવા સહીત સંલગ્ન પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધણી કરાવ્યા બાદ નવીન વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૮૮	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, નાનીઉભરવાન, તા. ઘોઘંબા કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		રાઠવા ફળીયાનું વીજળીકરણ ઘોઘંબા તાલુકામાંથી અલગ કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂરી કામગીરી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપેલ છે.	જરૂરી સમારકામ કરવામાં આવેલ છે તથા હાલમાં પુરતા પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ મળે છે. સરપંચશ્રી તરફથી સંતોષ વ્યક્ત કરતું લખાણ મળેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૮૯	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, નાનીઉભરવાન, તા. ઘોઘંબા કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ગ્રામ પંચાયતના મીની વોટર વર્કસને વીજ કનેક્શન આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં હેતુ સાથેની વિગત ભરી સાધનીક દસ્તાવેજી પુરાવા સહીત સંલગ્ન પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધણી કરાવ્યા બાદ નવીન વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૯૦	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, બળિયાદેવ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		ગ્રામ પંચાયતનું વીજ બીલ નિયમીત ભરવા છતાં કનેક્શન કાપી નાખે છે તે બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	વીજબીલના નાણાં બાકી હોવાથી વીજ જોડાણ કાપેલ છે. નાણાં ભરપાઈ થયેથી વીજ જોડાણ ચાલુ કરી આપવામાં આવશે.	બાકી વીજબીલના નાણાં ભરપાઈ થયા બાદ તા. ૨૬.૬.૧૩ ના રોજ વીજ પુરવઠો ચાલુ કરેલ છે તથા સર્વિસ લાઇન બદલેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૯૧	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કાંકરાડુંગરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		પંચાયત ઘર પાસે નવીન થાંભલા નાખવા બાબત	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૯૨	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કાંકરાડુંગરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		પ્રાથમિક શાળામાંથી વીજ થાંભલો દૂર કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	મોજણી કાર્ય કરી જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૫.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૯૩	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કાંકરાડુંગરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		નવા મકાન પાસે વીજ થાંભલા નાખવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૯૪	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કાંકરાડુંગરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		વાયર જુકી ગયેલ હોવાથી ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સમારકામની કામગીરી તાત્કાલીક કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના પાઠવેલ છે.	તા. ૫.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૯૫	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ખરેટી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ખરેટી ગામે થાંભલાથી મીટર સુધીનો વાયર બગડી ગયેલ છે તે નવો કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સમારકામની કામગીરી તાત્કાલીક કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના પાઠવેલ છે.	તા. ૨૧.૬.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૯૬	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ભમરીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		નવીન થાંભલા નાખવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૯૭	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ભમરીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		વીજ વાયર ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સમારકામની કામગીરી તાત્કાલીક કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના પાઠવેલ છે.	તા. ૪.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૯૮	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, ભમરીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ગ્રાડ કટીંગ કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સમારકામની કામગીરી તાત્કાલીક કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના પાઠવેલ છે.	તા. ૪.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૯૯	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, સીંગપુર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		વીજ વયાર ખેંચવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સમારકામની કામગીરી તાત્કાલીક કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના પાઠવેલ છે.	તા. ૪.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૦૦	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, સીંગપુર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ગ્રાડ કટીંગ કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સમારકામની કામગીરી તાત્કાલીક કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના પાઠવેલ છે.	તા. ૪.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૦૧	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, સીંગપુર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		વારંવાર લાઇટ બંધ થઇ જાય છે તે ચાલુ રાખવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	સમારકામની કામગીરી તાત્કાલીક કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના પાઠવેલ છે.	તા. ૪.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૦૨	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, રામેશરા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		અવારનવાર લાઇટ જતું રહે છે તે નિયમીત કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	સમારકામની કામગીરી તાત્કાલીક કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના પાઠવેલ છે.	તા. ૨૪.૬.૧૩ અને ૨૮.૬.૧૩ ના રોજ સમારકામ કરેલ છે. તથા બાકી રહેલ સમારકામ તા. ૩૧.૭.૧૩ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. વધુમાં મદાર સબ-સ્ટેશન કાર્યરત થયેથી ફીડર વિભાજન કર્યા બાદ પ્રશ્ન સંપર્ક હલ થઇ જશે. તા. ૩૧.૭.૧૩ સુધીમાં	મદાર સબ- સ્ટેશન કાર્યરત થતાં અંદાજે એક વર્ષ જેટલો સમય થાય તેમ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નનો કાયમી નિકાલ થશે.

૧૦૩	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કથોલા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		નવીન પોલ નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૦૪	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કટેલી તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હા લોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		કટેલી ગામે નવીન પોલ નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૦૫	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, કટેલી તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હા લોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ડભાણ નવીન પોલ નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૦૬	૧૪.૬.૧૩	તલાટીશ્રી, વાંકડીયા તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હા લોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		રાઠવા ફળીયામાં નવીન વીજ થાંભલા નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૦૭	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, વેડ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		લાલજી ફળીયામાં મીની વોટર વર્ક્સ પર વીજ કનેક્શન આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૦૮	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ધારીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઇજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ધારીયા પંચાયત ઓફિસનું મીટર બદલવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૬.૬.૧૩ ના રોજ મીટર બદલેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૦૯	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, વાવ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હા લોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		બુના ટ્રાન્સફોર્મર પાસે નવા પાંચ પોલ ઉભા કરવાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૧૦	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, કરચલા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		પંચાયત ઓફિસ સામે આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર રીપેર કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૧૭.૬.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૧૧	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, અમરાપુરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		ટ્રાન્સફોર્મરની જગ્યા બદલવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	સરપંચશ્રીની રૂબરૂમાં સ્થળ પર મોજણી કરતાં તેઓશ્રી દ્વારા સ્થળફેરની જરૂર નથી, તેમ જણાવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૧૨	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, અમરાપુરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી.		બીપીએલ લાભાર્થીઓના મીટર લગાવવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, જાંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૧૩	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, રવાલીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		નાયક ફળીયામાં મીની વોટર વર્કસનું કનેક્શન આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૧૪	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, રવાલીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		કૃષ્ણમંદિર પાસે મીની વોટર કનેક્શન આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૧૫	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, રવાલીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		બસ સ્ટેન્ડ પાસે વીજ વાયર ખેંચવાની જરૂર છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૬.૬.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૧૬	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, રવાલીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		નાયક મોટા ફળીયામાં ટ્રાન્સફોર્મર બળી ગયેલ છે, તે ચાલુ કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	સદર બળી ગયેલ ટ્રાન્સફોર્મર બદલવાની કામગીરી તા. ૨૦.૬.૧૩ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૧૭	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ગરીયાલ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, બંબુઘોડા સ.ડી.		ગામમાં વીજ વાયરો બુકી ગયેલ છે તે ખેંચવાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, બંબુઘોડા સ.ડી.	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૧૬.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૧૮	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ગરીયાલ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, બંબુઘોડા સ.ડી.		ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરથી પુતર સુધીની લાઇનોમાં મેઇન્ટેનન્સ કરાવવાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, બંબુઘોડા સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૭૬	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૧૬.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૧૯	૧૪.૬.૧૩	ડે. સરપંચશ્રી, અરાદ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		સુરેલા ફળીયામાં થાંભલાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ બોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ બોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૨૦	૧૪.૬.૧૩	ડે. સરપંચશ્રી, અરાદ તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		બસસ્ટેન્ડ પાસે વીજ વાયર થાંભલાની જરૂર છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૨૧	૧૪.૬.૧૩	ડે. સરપંચશ્રી, અરાદ તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		સરપંચના ઘર પાસે વીજ થાંભલાની જરૂરિયાત છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૨૨	૧૪.૬.૧૩	ડે. સરપંચશ્રી, અરાદ તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		વોટર વર્કસ પાસે થાંભલાની જરૂર છે.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંબ્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૨૩		સરપંચશ્રી, ગોવિંદપુરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		ગ્રામ પંચાયતમાં જલારામનગર પાસે નવીન ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	સ્થળ મોજણી કરી જરૂરિયાત મુજબ લોડનું વિભાજન અને નવીન ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ દૂર કરવામાં આવશે.	સ્થળ મોજણી કરતાં ૨૩૦ વોલ્ટ પુરતા મળતા હોવાથી તથા જરૂરી સમારકામ કરેલ છે. જેથી નવા ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂર નથી.	નિકાલ કરેલ છે.

૧૨૪	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ગોવિંદપુરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		નાયકવાસ, શેઠી ફળીયા, ચાચાડીયા વાસના નવીન ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા બાબત તથા નવીન દશ પોલ નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૨૫	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ગોવિંદપુરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		સ્કૂલ પાસેથી ગ્રામ પંચાયત ઉપરની લાઇન સાઇડ પર કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	સ્થળ પર મોજણી કરી જરૂરી કામગીરી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપેલ છે.	સ્થળ તપાસ કરતાં હળવા દબાણની લાઇન સ્કૂલ કંપાઉન્ડની બહાર છે તથા યોગ્ય જગ્યાએ છે. તે બાબતનું લખાણ સરપંચશ્રી તરફથી મળેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૨૬	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ગોવિંદપુરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		મોટા ફળીયામાં જયોતિ ગ્રામના નવીન પાવર સ્ટેશન આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૨૭	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, ગોવિંદપુરી, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		વરસડા ચોકડી આજુબાજુ નવીન પાવર સ્ટેશન આપવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	હાલમાં સબ સ્ટેશનની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. પરંતુ, જેટકો (પ્રવહન ક્વં.) દ્વારા ૬૬ કે.વી. વીજ રેષા નાખવા માટેની કામગીરી માટે જેટકો દ્વારા ટેન્ડરની પ્રક્રિયા પ્રગતિમાં છે.	જેટકો દ્વારા કામ પૂર્ણ થયેથી	નિકાલ થયેલ છે.
૧૨૮	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, હડબીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી.		મુખ્ય ટ્રાન્સફોર્મર પાસે ઝાડ છે તે ખસેડવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (૩૨૯) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૧૮.૬.૧૩ અને ૨૫.૬.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૨૯	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, હડબીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		પ્રાથમીક શાળા પાસે વીજ થાંભલા નમી ગયેલ છે તે ખસેડવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૫.૬.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૩૦	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, હડબીયા, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી.		ખાખર ફળીયા પાસે થાંભલા પાસે મોટા ઝાડ અડી ગયેલ છે તે દૂર કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (રૂલ) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૩ ૧૪	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	તા. ૨૫.૬.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૩૧	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પાવાગઢ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		ચારણફળીયામાં ટ્રાન્સફોર્મરની આબુબાબુ ફેન્સીંગ વાળી ઝાળી કરવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	જરૂરી કામગીરી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપેલ છે.	તા. ૧૬.૭.૧૩ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૩૨	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, પાવાગઢ, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		માંચીથી રસ્તા પર પાટીયા પુલથી તારાપુર રસ્તાની વચ્ચે દશ થાંભલા મુકવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંબ્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૩૩	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મધાસર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		ગામના ઝાંપે કુવા પાસેનો વીજ થાંભલાને રોડ પરથી સાઇડમાં ખસેડવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	ટોરને પાણી પીવાનો હવાળો હોવાથી બાબુમાં નદીનો પટ હોવાથી થાંભલો ખસી શકે તેમ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૩૪	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મધાસર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		જોગણી માતાના મંદિર તથા ખાડીયાટ વચ્ચે નવીન થાંભલો નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઘજનેરને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	ટોરને પાણી પીવાનો હવાળો હોવાથી બાબુમાં નદીનો પટ હોવાથી થાંભલો ઉભો થઈ શકે તેમ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.

૧૩૫	૧૪.૬.૧૩	સરપંચશ્રી, મધાસર, તા. હાલોલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી.		ગેટમુવાલા ગામે કબ્રસ્તાન પાસે નવો થાંભલો નાખવા બાબત.	નાયબ ઘજનેર, હાલોલ (ટાઉન) સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૧ ૬૬	અરજદાર તરફથી નિયત કરેલ અરજીપત્રકમાં વીજ જોડાણના હેતુ સાથે જે તે વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં નોંધણી કરાયા બાદ તાંત્રિક જરૂરિયાત મુજબ કામગીરી કરી આપવામાં આવશે. સદર વીજ જોડાણ ગામતળમાં હશે તો જ જયોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ આપી શકાશે.	તા. ૩.૭.૧૩ સુધી અરજી નોંધાયેલ નથી.	નિકાલ થયેલ છે.
૧૩૬	૧૪.૬.૧૩	શ્રી પ્રભાતસિંહ પી. ચૌહાણ, માન. સંસદસભ્યશ્રી, ૧૮, પંચમહાલ કાર્યપાલક ઘજનેર, હાલોલ ડી. / નાયબ ઘજનેર, વેજલપુર સ.ડી.		લોકદરબારમાં પ્રશ્ન સમાવવા બાબત. રામપુરા જોડકાના અરજદારની ખેતી વિષયક જગ્યાના સર્વે નં. ૨૯૯૯૫ માં માંગેલ ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ બાબત	નાયબ ઘજનેર, વેજલપુર સ.ડી. / ૯૯૨૫૨૦૮૬ ૧૯	કંપનીના નિયમ અનુસાર સદર બાબત નીતિ વિષયક હોદ્દા હયાત ખેતીવાડી ફીડર પરથી સતત ૨૪ કલાક સીંગલ ફેઝ વીજ પુરવઠો ઘર વપરાશ માટે આપવામાં આવે છે.		નિકાલ થયેલ છે.